

**“ახალციხე-ბორჩხა” 400 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის გამტარუნარიანობა
(NTC/ATC) 2020 წ.**

უტილიზაციის თვე/წელი	სრული გამტარუნარიანობა NTC *		უკვე განაწილებული სიმძლავრე	ხელმისაწვდომი სიმძლავრე
	ექსპორტის მიმართულება		ALC	
	საქართველოდან- თურქეთში (მგვტ)	თურქეთიდან- საქართველოში (მგვტ)	საქართველოდან- თურქეთში	საქართველოდან- თურქეთში
იანვარი 2020	700	700	60	640
თებერვალი 2020	700	700	60	640
მარტი 2020	200	700	100	100
აპრილი 2020	150	700	0	150
მაისი 2020	150	700	145	5
ივნისი 2020	350	700	115.5	234.5
ივლისი 2020	700	700	0	700
აგვისტო 2020	700	700	0	700
სექტემბერი 2020	700	700	0	700
ოქტომბერი 2020	700	700	0	700
ნოემბერი 2020	700	700	0	700
დეკემბერი 2020	700	700	0	700

Akhaltsikhe – Borcka 400 kV OHL NTC/ATC Values for the year 2020

Month / Year	NTC Values For Export From Georgia to Turkey (MW)	NTC/ATC Values For Export From Turkey to Georgia MW (NTK)	ALC Values for Export From Georgia to Turkey (MW)	ALC Values for Export From Georgia to Turkey (MW)
January 2020	700	700	60	640
February 2020	700	700	60	640
March 2020	200	700	100	100
April 2020	150	700	0	150
May 2020	150	700	145	5
June 2020	350	700	115.5	234.5
July 2020	700	700	0	700
August 2020	700	700	0	700
September 2020	700	700	0	700
October 2020	700	700	0	700
November 2020	700	700	0	700
December 2020	700	700	0	700

NAC

N/A

