

**“ახალციხე-ბორჩხა” 400 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის გამტარუნარიანობა
(NTC/ATC) 2021 წ.**

უტილიზაციის თვე/წელი	სრული გამტარუნარიანობა NTC *		უკვე განაწილებული სიმძლავრე	ხელმისაწვდომი სიმძლავრე	NAC
	ექსპორტის მიმართულება		ALC		
	საქართველოდან- თურქეთში (მგვტ)	თურქეთიდან- საქართველოში (მგვტ)	საქართველოდან- თურქეთში	საქართველოდან- თურქეთში	
იანვარი 2021	700	700	50	650	N/A
თებერვალი 2021	700	700	0	700	
მარტი 2021	200	700	0	200	
აპრილი 2021	150	700	0	150	
მაისი 2021	150	700	149	1	
ივნისი 2021	350	700	243,54	106,46	
ივლისი 2021	700	700	114,5	585,5	
აგვისტო 2021	700	700	0	700	
სექტემბერი 2021	700	700	0	700	
ოქტომბერი 2021	700	700	0	700	
ნოემბერი 2021	700	700	0	700	
დეკემბერი 2021	700	700	0	700	

Akhaltsikhe – Borcka 400 kV OHL NTC/ATC Values for the year 2020

Month / Year	NTC Values For Export From Georgia to Turkey (MW)	NTC/ATC Values For Export From Turkey to Georgia MW (NTK)	ALC Values for Export From Georgia to Turkey (MW)	ALC Values for Export From Georgia to Turkey (MW)
January 2021	700	700	50	650
February 2021	700	700	0	700
March 2021	200	700	0	200
April 2021	150	700	0	150
May 2021	150	700	149	1
June 2021	350	700	243,54	106,46
July 2021	700	700	114,5	585,5
August 2021	700	700	0	700
September 2021	700	700	0	700
October 2021	700	700	0	700
November 2021	700	700	0	700
December 2021	700	700	0	700