

Пределы объемов перетока мощности по 330 кВ МГЛЭП «Гардабани» и по 500 кВ МГЛЭП «Мухранис Вели» в/через энергосистему Азербайджана и в/через энергосистему Грузии на период Января-Декабрь 2020 года

(Расчет произведен в соответствии с подпунктом 3.2 Договора «О параллельной работе электроэнергетических систем Азербайджанской Республики и Грузии» N 01/2016 ПП от 01 Марта 2016 года)

N	Месяц 2020 года	Допустимый максимальный объем передаваемой мощности в сторону Азербайджана				Допустимый объем передаваемой мощности в сторону Грузии			
		По МГЛЭП «Гардабани» *	По МГЛЭП «Мухранис Вели» *	По МГЛЭП «Гардабани» и «Мухранис Вели» *		По МГЛЭП «Гардабани» *	По МГЛЭП «Мухранис Вели» *	По МГЛЭП «Гардабани» и «Мухранис Вели» *	
				**	***			**	***
1	Январь	200	350	300	650	200	350	300	650
2	Февраль	200	350	300	650	200	350	300	650
3	Март	200	350	300	650	200	350	300	650
4	Апрель****	50	200	250	250	200	350	300	650
5	Май****	50	200	250	250	200	350	300	650
6	Июнь****	50	200	250	250	200	350	300	650
7	Июль	200	350	300	650	200	350	300	650
8	Август	200	350	300	650	200	350	300	650
9	Сентябрь	200	350	300	650	200	350	300	650
10	Октябрь	200	350	300	650	200	350	300	650
11	Ноябрь	200	350	300	650	200	350	300	650
12	Декабрь	200	350	300	650	200	350	300	650

*Данные мощности являются максимальными значениями возможных перетоков по МГЛЭП 330 кВ «Гардабани» и по МГЛЭП 500 кВ «Самух-Гардабани» («Мухранис Вели»), осуществление которых зависит от рабочих схем этих стран, от работ режимного статуса (состояния) других МГЛЭП в сечениях с третьими странами и внутрисистемных ЛЭП 220 кВ и выше, а также от уставок противоаварийной автоматики и от уровня напряжения на подстанциях 220 кВ и выше;

** до задействования скоординированной системной противоаварийной автоматики;

*** после задействования скоординированной системной противоаварийной автоматики;

**** определяется водным режимом каскада Шамкирской ГЭС и Еникяндской ГЭС

АО «Государственная Электросистема Грузии» Управляющий по
реабилитации/
Председатель Совета Правления
«___» _____ 2019 г.

У. Усхенишвили



Согласовано:

ОАО «Азербайджанская
Государственная Электросистема»

Главный инженер

Г. Гасанов

