

**“ახალციხე-ბორჩხა” 400 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის გამტარუნარიანობა
(NTC/ATC) 2018 წ.**

უტილიზაციის თვე/წელი	სრული გამტარუნარიანობა NTC *		უკვე განაწილებული სიმძლავრე	ხელმისაწვდომი სიმძლავრე	NAC
	ექსპორტის მიმართულება		ALC		
	საქართველოდან- თურქეთში (მგვტ)	თურქეთიდან- საქართველოში	საქართველოდან- თურქეთში	საქართველოდან- თურქეთში	
იანვარი 2018	700	700	110	590	N/A
თებერვალი 2018	700	700	100	600	
მარტი 2018	50	700	0	50	
აპრილი 2018	50	700	0	50	
მაისი 2018	50	700	0	50	
ივნისი 2018	50	700	0	50	
ივლისი 2018	700	700	0	700	
აგვისტო 2018	700	700	0	700	
სექტემბერი 2018	700	700	0	700	
ოქტომბერი 2018	700	700	0	700	
ნოემბერი 2018	700	700	0	700	
დეკემბერი 2018	700	700	0	700	

12.02.2018 წლის მდგომარეობით

აღნიშნული NTC წარმოადგენს თურქეთის და საქართველოს მხარეების მიერ შეთავაზებული მოცულობებიდან უმცირესს, რომელიც წარმოადგინა თურქეთის მხარემ და არ იქნა შეთამაშებული ქართული მხარის მიერ

Akhalsikhe – Borcka 400 kV OHL NTC/ATC Values for the year 2018

Month / Year	NTC Values For Export From Georgia to Turkey (MW)	NTC/ATC Values For Export From Turkey to Georgia MW (NTK)	ALC Values for Export From Georgia to Turkey (MW)	ALC Values for Export From Georgia to Turkey (MW)
January 2018	700	700	110	590
February 2018	700	700	100	600
March 2018	50	700	0	50
April 2018	50	700	0	50
May 2018	50	700	0	50
June 2018	50	700	0	50
July 2018	700	700	0	700
August 2018	700	700	0	700
September 2018	700	700	0	700
November 2018	700	700	0	700
October 2018	700	700	0	700
December 2018	700	700	0	700

Stated on 12.02.2018

Above mentioned NTC is the less from the offers presented by Georgian and Turkish sides and is the version of Turkish side, although it was not agreed/accepted by Georgian side.