

**“ახალციხე-ბორჩხა” 400 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის გამტარუნარიანობა  
(NTC/ATC) 2018 წ.**

| უტილიზაციის<br>თვე/წელი | სრული გამტარუნარიანობა NTC *      |                                       | უკვე<br>განაწილებული<br>სიმძლავრე<br><br>ALC | ხელმისაწვდომი<br>სიმძლავრე | NAC |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|-----|
|                         | ექსპორტის მიმართულება             |                                       |  |                            |     |
|                         | საქართველოდან-<br>თურქეთში (მგვტ) | თურქეთიდან-<br>საქართველოში<br>(მგვტ) | საქართველოდან-<br>თურქეთში                   | საქართველოდან-<br>თურქეთში |     |
| იანვარი 2018            | 700                               | 700                                   | 110  | 590                        | N/A |
| თებერვალი 2018          | 700                               | 700                                   | 100  | 600                        |     |
| მარტი 2018              | 50                                | 700                                   | 0  | 50                         |     |
| აპრილი 2018             | 50                                | 700                                   | 0  | 50                         |     |
| მაისი 2018              | 325                               | 700                                   | 323,8  | 1,2                        |     |
| ივნისი 2018             | 325                               | 700                                   | 292,5  | 32,5                       |     |
| ივლისი 2018             | 700                               | 700                                   | 118,6  | 581,4                      |     |
| აგვისტო 2018            | 700                               | 700                                   | 0  | 700                        |     |
| სექტემბერი 2018         | 700                               | 700                                   | 0  | 700                        |     |
| ოქტომბერი 2018          | 700                               | 700                                   | 0  | 700                        |     |
| ნოემბერი 2018           | 700                               | 700                                   | 0  | 700                        |     |
| დეკემბერი 2018          | 700                               | 700                                   | 0  | 700                        |     |

02.08.2018 წლის მდგომარეობით

**Akhalsikhe – Borcka 400 kV OHL NTC/ATC Values for the year 2018**

| <b>Month / Year</b> | <b>NTC Values For Export From Georgia to Turkey (MW)</b> | <b>NTC/ATC Values For Export From Turkey to Georgia MW (NTK)</b> | <b>ALC Values for Export From Georgia to Turkey (MW)</b> | <b>ALC Values for Export From Georgia to Turkey (MW)</b> |
|---------------------|--|--|--|--|
| January 2018        | 700  | 700  | 110  | 590  |
| February 2018       | 700  | 700  | 100  | 600  |
| March 2018          | 50   | 700  | 0  | 50   |
| April 2018          | 50   | 700  | 0  | 50   |
| May 2018            | 325  | 700  | 323,8  | 1,2  |
| June 2018           | 325  | 700  | 292,5  | 32,5   |
| July 2018           | 700  | 700  | 118,6  | 581,4  |
| August 2018         | 700  | 700  | 0  | 700  |
| September 2018      | 700  | 700  | 0  | 700  |
| November 2018       | 700  | 700  | 0  | 700  |
| October 2018        | 700  | 700  | 0  | 700  |
| December 2018       | 700  | 700  | 0  | 700  |

Stated on 02.08.2018