

**Пределы объемов перетока мощности по МГЛЭП 220 кВ «Алаверди» в/через энергосистему  
Грузии в период Январь-Декабрь 2015 года**

(Расчет произведен в соответствии с подпунктом «б» пункта 2.7 Договора «О параллельной работе  
электроэнергетических систем Грузии и Армении» N 60-7-112-497 от 16 июля 2012 года)

N	Месяц 2015 года	Допустимый объем передаваемой мощности в сторону Грузии при радиальной схеме	Допустимый объем передаваемой мощности в сторону Грузии при синхронной схеме	
		Остров потребления быделен от ЭС Грузии (МВт) *	ЭС Армении синхронизирован только с ЭС Грузии (МВт) *	ЭС Грузии синхронизирован только с ЭС Армении (МВт) *
1.	Январь	От 0 до 100	От 0 до 150	От 0 до 150
2.	Февраль	От 0 до 100	От 0 до 150	От 0 до 150
3.	Март	От 0 до 100	От 0 до 150	От 0 до 150
4.	Апрель	-	От 0 до 150	От 0 до 150
5.	Май	-	От 0 до 150	От 0 до 150
6.	Июнь	-	От 0 до 150	От 0 до 150
7.	Июль	От 0 до 100	От 0 до 150	От 0 до 150
8.	Август	От 0 до 100	От 0 до 150	От 0 до 150
9.	Сентябрь	От 0 до 100	От 0 до 150	От 0 до 150
10.	Октябрь	От 0 до 100	От 0 до 150	От 0 до 150
11.	Ноябрь	От 0 до 100	От 0 до 150	От 0 до 150
12.	Декабрь	От 0 до 100	От 0 до 150	От 0 до 150

\*Данные мощности являются максимальными значениями возможных перетоков по МГЛЭП 220 кВ «Алаверди», осуществление которых зависит от режимного статуса (состояния) других МГЛЭП в сечениях с третьими странами и внутрисистемных ЛЭП 220 кВ, а также от уровня напряжения на подстанциях 220 кВ

АО «Грузинская Государственная Электросистема»  
Управляющий по реабилитации/  
Председатель Управленческого Совета  
— Декабря 2015г.



Зумбуридзе

Согласовано: ЗАО «Оператор электроэнергетической системы»  
Генеральный директор  
— Декабря 2015г.



М. Мтацаквания